



MERKINTÄESIMERKKEJÄ:

SP= KÄSIKÄYTTÖINEN SÄÄTÖPELTI, PYÖREÄ: ESIM. FLÄKTWOODS IRIS
ÄV1= ÄÄNENVAIMENNIN PYÖREÄ, ESIM. FLÄKTWOODS BDER-30, PITUUS 600 MM
ÄV2= ÄÄNENVAIMENNIN PYÖREÄ, ESIM. FLÄKTWOODS BDER-30, PITUUS 900 MM
OR= OVIRAKO 20 MM (RU)
PL= PUHDISTUSLUUKKU
L100/A30= YHDISTETTY PALO/LÄMPÖERISTE, MIN. PALOERISTEEN PAKSUUS 80 MM
L2x19= SOLUKUMERISTE, PAKSUUS 2x19 MM

DYVB+ATVA-160= TULOILMASUUTINHAJOTIN SEINÄASENTEINEN SÄÄDETTÄVILLÄ SUUTTIMILLA JA ÄÄNTÄVAIMENTAVALLA TASASUULAKKOLLA,
KSO-125= POISTOILMAVENTTIILI, PYÖREÄ, ESIM. FLÄKTWOODS KSO-125
RIS-400x200= ULKOSÄLEIKKÖ, SUORAKAIDE, ESIM. FLÄKTWOODS RIS

VANHA PIIPPU PURETAAN ULLAKON OSUDELTA JA TILALLE TEHDÄÄN UUSI RAKENNUSAINEN POISTOILMAKATOS JOSSA 2 KPL SIVUILLA SÄLEIKÖT 600x300. PÄÄLLE SADEKATOS

VANHA POISTOILMAKANAVISTO PUHALTIMINEEN JA POISTOILMAVENTTILIT PURETAAN JA UKUTIAAN.

ILMANVAIHTOKONEIDEN KONDENSSEIVET JOHDETAAN LÄHIMPÄÄN VESILUKOLLISEEN HAJULUKKON V32M.

ILMANVAIHTOKONE TK1:
ESIM. VALLOX 145 MV
ILMAVIRTA +170/-170 L/S
KANAVAPAINEEET N. TULO+RAITIS 150 PA, POISTO+JÄTE 150 PA
PUHALTIMET Å 0,175 kW
LEVYLÄMMÖNTALTEENOTTO, LTO:N TULOILMAN HYÖTYSUHDE 85 %
SÄHKÖLÄMMITYSPATTERI 0,9 kW
SUODATTIMET RAITIS EU7, POISTO EU5

SÄHKÖSÖYÖTÖ (SU): 230V, 1*, 1,25 kW, 10 A SULAKE
IV-HÄTÄSEISKYTKIN (SU) KATKAISEE KONEEN KÄYNNIN RYHMÄKESKUKSESSA 0/1-KYTKIMEN KONTAKTORILTA.
KONETTA OHJATAAN KONEEN OHJAUSPANEELISTA. 2 KÄYNTINOPEUTTA VALITTAVANA KONE ASETETAAN KÄYMAÄN TILOJEN NORMAALINA KÄYTTÖAIKONA MITOITUSILMAVIRRALLA SEKÄ NIIDEN ULKOPUOLELLA MINIMI-ILMAVIRRALLA (ESIM. +50/-50 L/S). TEHOSTUS TARVITTAESSA MAKSIMI-ILMAVIRRALLE OHJAUSPANEELISTA.

ILMANVAIHTOKONE TK2:
ESIM. VALLOX 121 SE
ILMAVIRTA +110/-110 L/S
KANAVAPAINEEET N. TULO+RAITIS 140 PA, POISTO+JÄTE 140 PA
PUHALTIMET Å 0,117 kW
LEVYLÄMMÖNTALTEENOTTO, LTO:N TULOILMAN HYÖTYSUHDE 80 %
SÄHKÖLÄMMITYSPATTERI 0,9 kW
SUODATTIMET RAITIS EU7, POISTO EU5

SÄHKÖSÖYÖTÖ (SU): 230V, 1*, 1,14 kW, 6 A SULAKE
IV-HÄTÄSEISKYTKIN (SU) KATKAISEE KONEEN KÄYNNIN RYHMÄKESKUKSESSA 0/1-KYTKIMEN KONTAKTORILTA.
KONETTA OHJATAAN KONEEN OHJAUSPANEELISTA. 2 KÄYNTINOPEUTTA VALITTAVANA KONE ASETETAAN KÄYMAÄN TILOJEN NORMAALINA KÄYTTÖAIKONA MITOITUSILMAVIRRALLA SEKÄ NIIDEN ULKOPUOLELLA MINIMI-ILMAVIRRALLA (ESIM. +35/-35 L/S). TEHOSTUS TARVITTAESSA MAKSIMI-ILMAVIRRALLE OHJAUSPANEELISTA.

ALAPOHJAN RADONPOISTO PK1:
HUIPPUMURI, ESIM. FLÄKTWOODS STEC-1
ILMAVIRTA -120 L/S
KANAVAPAINEEET N. POISTO 100 PA
PUHALLIN 0,082 kW
PUHALINTA OHJATAAN ALAPOHJAAN SJOITETTAVILLA TERMOSTAATILLA JA HYGROSTAATILLA LÄMPÖTILAN JA KOSTEUDEN MUKAAN. OLOSUHEIDEN NOUSTESSA YLI ASETELTAVIEN RAJOJEN, KONE KÄYNNISTYY 1/1-NOPEUDELLE. MUULLON KONE KÄY 1/3-NOPEUDELLA. LUKITUKSET TEHDÄÄN RYHMÄKESKUKSESSA. ALAPOHJAN TUULETUKSEN KORVAUSILMA VANHOISTA SOKKELIAUKOISTA.

Tunnus	Muutos	Tekijä	Pvm
Kaup.osa	Korttel	Tontti	Viranomaisen arkiastomerkitöji varten
Rakennustoimenpide	SANEERAUS	Piirustustalaji	Juoks. no
Kahteen nimi ja osoiteliedot	EURAJOEN KUNTA IRJANTEEN RYHMIS HUHDANTIE 8 27110 EURAJOKI	Dokumentin nimi	Mittakaavat 1:50
OLERAP OY Karjalankatu 24 20740 Turku olerapoy@gmail.com gsm 0400-322 998	Päiväys 10.4.2019 Piirtäjä Suunnittelija/tarkastaja OL Allekirjoitus	Suunnitteluala LVI Työn numero	Piirust. no Muutos L3011