

Eurajoen kunta
Tekninen toimi
Kalliotie 5
27100 EURAJOKI



Tilausno 366692 (83EURAJO/PINKJÄ), saapunut 17.6.2019, näytteet otettu 17.6.2019 (10:45)
Näytteenottaja: Heidi Rosenblad

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
40684	Uimaranta; Pinkjärvi

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	40684	Uimarsis
*E. coli	MPN/100 ml	<1	<1000
*Suolistop. enterokokit	pmy/100 ml	2	<400
Lämpötila mitattu näytt.otossa	°C	20,6	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
Uimarsis = STM:n asetus 354/2008; uimarannan uimavesi, sisämaa
*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täyttää yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008).

Marika Kaasalainen
Marika Kaasalainen
Kemisti

TIEDOKSI

Elonen Jussi/jussi.elonen@eurajoki.fi
Eurajoen kunta/Ostolaskujen käsittely/viite E5002
Hakamaa Anja/anja.hakamaa@eurajoki.fi
Nummi Sami/sami.nummi@eurajoki.fi
Päivömaa Erkki/erkki.paivomaa@eurajoki.fi
Terveysvalvonta Pori/terveysvalvonta@pori.fi
Törmä Lea/lea.torma@eurajoki.fi

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

Katuosoite Postiosoite
Tiedepuisto 4, Pripoli A-rakennus, 3.krs
28600 PORI

Puhelin
*(03) 2461 277

Sähköposti
marika.kaasalainen@kvyy.fi

Alv.rek/enn.pid.rek
2823750-1

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
---------------	--

*E. coli	ISO 9308-2:2012 (TL95)
*Suolistop. enterokokit	SFS-EN ISO 7899-2, 2000 (TL95)
Lämpötila mitattu näytt. otossa	Lämpötila (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
--------	------------------------

TL25	KVVY/Tampere (FINAS T064)
TL95	KVVY Porilab (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
---------------	-------	---------------------	------------------

*E. coli	2019/40684	Määrittämissrajien alitus	17.6.2019
----------	------------	---------------------------	-----------

*Suolistop. enterokokit	2019/40684		17.6.2019
-------------------------	------------	--	-----------
