



PÄÄTÖS

Nro 364/2019

Dnro ESAVI/212/2019

Annettu julkipanon jälkeen
20.9.2019

ASIA Kaapelin asentaminen mereen, Eurajoki

HAKIJA Caruna Oy

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Caruna Oy on 4.1.2019 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille pane-
massaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut lupaa
sähkökaapelin asentamiseen mereen useammassa kohteessa Luvialla Eu-
rajoen kunnassa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1
momentti

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoituksena on purkaa nykyisiä ilmajohtoja ja korvata niitä maa-
kaapeleilla. Joissain paikoin maakaapeleita uusitaan. Vesistöön asennetaan
laskemalla, kaivamalla tai poraamalla 20 kV:n AHXAMK-WP 3x95 tyyppin ja
tai 0,4 kV:n AXMK 4x150 tyyppin kaapeleita. Suunniteltujen kaapelien koh-
dalla veden syvyys vaihtelee alle metristä useampaan metriin. Alle kahden
metrin syvyisessä vedessä kaapeli kaivetaan pohjaan ja peitetään. Kun ve-
den syvyys on yli kaksi metriä, lasketaan kaapeli pohjaan. Kaapeli suojataan
rantautumiskohdissa määräysten mukaisesti. Kaapeli on itsessään niin pai-
navaa, ettei se tarvitse erillisiä painoja, mutta tarpeen vaatiessa painot asen-
netaan. Työ suoritetaan vuosien 2019–2021 välisenä aikana, virkistyskau-
den ulkopuolella.

Hankealue sijaitsee Luvialla ja koskee useampaa kiinteistöä. Hakemuksen
liitteenä on toimitettu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökes-
kuksen 8.10.2018 päivätty lausunto, jossa on todettu, ettei kaapeleiden
asentamiselle tarvitse hakea vesilain mukaista lupaa, mikäli vesialueen
omistajan suostumus hankkeelle on saatu. Hakija on sopinut maa- ja

vesialueiden omistajien kanssa sähkökaapeleiden asentamisesta, mutta kaikilta vesialueiden omistajilta ei kuitenkaan lupaa ole saatu. Taulukossa 1 on esitetty sähkökaapelit, joiden asentamiselle haetaan vesilain mukaista käyttöoikeutta.

Taulukko 1. Sähkökaapelit, joiden asentamiseen haetaan vesilain mukaista käyttöoikeutta.

Kiinteistörekisteritunnus	Kaapelin pituus (m)	Rantautumiskiinteistö/ -kiinteistöt
51-411-876-13, Kuivalahden kylän vesialue	30 + 30	51-411-2-107 51-411-8-236
	92	51-411-8-188
	16	51-411-8-128
442-404-876-5, Maaraunoorin vesialue	220	442-404-11-84 ja vesialue 442-405-1-130
	15	442-404-11-68 442-404-11-23
442-405-1-130, Löytylepänkari	214	vesialueiden 442-404- 876-5 ja 442-401-15-0 välissä
442-411-2-167 Suvivesi	228	vesialueiden 442-411-2- 183 ja 442-411-2-81 vä- lissä
442-411-2-183 Sikavesi	85 + 170 + 245	442-411-2-60 sekä vesi- alueet 442-411-2-167 ja 442-411-2-166

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Eurajoen kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 13.5.2019. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on julkaistu osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueelta, Eurajoen kunnalta sekä Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNNOT

1) **Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualue** on todennut, että suunnitellut toimenpiteet voivat aiheuttaa työnaikaista vähäistä vesistön samentumista. Kaivutyöt vesialueella on tehtävä virkistyskäyttökauden (1.6.-15.8.) ulkopuolella ja käytöstä poistuvat kaapelit tulisi määrätä poistettavaksi vesialueelta. Valmistumisilmoitukseen liitettävässä kartassa tulee esittää vain vesialueelle sijoittuvat ja kyseisen luvan mukaiset kaapelit.

2) **Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen** on ilmoittanut, ettei anna asiassa lausuntoa.

3) **Eurajoen kunnan kunnanhallitus** on ilmoittanut, ettei anna asiassa lausuntoa.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Hakija on selityksessään todennut, että käytöstä poistuvat kaapelit on tarkoitus jättää varasyöttöyhteyksiksi tapauksiin, joissa uusi vesistökaapeli vahingoittuu. Käytöstä poistuvat kaapelit saadaan takaisin käyttöön tekemällä niille käyttönottotarkastus. Vesistökaapeli voi olla erittäin hidas korjata, mikäli vaurio tapahtuu veden alla. Tästä syystä varasyöttöyhteyksiä on hyödyllistä jättää, vaikka kaapelit eivät normaalissa käyttötilanteessa olisikaan enää jännitteisiä. Käytöstä poistuvia kaapeleita ei tulisi määrätä poistettavaksi.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle luvan sähkökaapelin asentamiseen mereen Luvialla Eurajoen kunnassa 15.3. ja 25.-26.3.2019 täydennetyt ja muutetun hakemuksen mukaisesti ja hakemukseen liitettyjen 27.12.2018 päivättyjen suunnitelmakarttojen (mittakaava 1:2000) ja 14.3.2019 päivättyjen suunnitelmakarttojen (mittakaava 1:3000 ja 1:4000) osoittamiin paikkoihin.

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin (suluisissa kiinteistölle tulevan kaapelin pituus yhteisistä vesialueista 51-411-876-13 Kuivalahden kylän vesialue (168 m) ja 442-404-876-5 Maaraunoorin vesialue (235 m) sekä kiinteistöihin 442-405-1-130 Löytylepänkari (214 m), 442-411-2-167 Suvivesi (228 m) ja 442-411-2-183 Sikavesi (500 m) kuuluvista vesialueista.

Hankkeesta ja myönnettyistä vähäisistä pysyvistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia määräyksiä.

Lupamääräykset

1. Kaapeli on asennettava meren pohjaan vähintään 2,0 metrin syvyyteen keskivedenkorkeudesta ja tarvittaessa riittävästi painotettuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on alle 2,0 m, kaapeli on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.
2. Asennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että merialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Töitä ei saa tehdä virkistyskäyttöaikaan 1.6.-15.8.

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

3. Luvan saajan on selvitettävä suunnitelman mukaisella työalueella alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.
4. Luvan saajan on pidettävä kaapeli tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
5. Kaapelien sijainti merialueella on merkittävä asianmukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
6. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
7. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.

Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä.

8. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeudet raukeavat.

9. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.
10. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelien lopullista sijaintia merialueella osoittava kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta.

Perustelut

Hanke on tarpeen sähkösaannin turvaamiseksi Luvian rannikko- ja saaristoalueella. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

Sovelletut säännökset

Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta

Lausuntoihin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen** lausunnon huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Vaatimukseen siitä, että käytöstä poistuneet kaapelit tulisi määrätä poistettaviksi vesialueelta todetaan, että kyse on hakemuksen mukaisesta vesitaloushankkeesta, jonka yhteydessä ei voida määrätä muista aiemmin toteutetuista rakenteista.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 2 865 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuodelle 2019 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, maksuun voidaan lisätä 50 prosenttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista maksuista. Tässä asiassa kaapeleita on useita ja maksu on 1 910 euroa + 955 (0,5 x 1 910) euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Caruna Oy
Suunnittelutoimisto Insplan Oy
Eurajoen kunta
Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Listan dpoESAVI-212-2019 mukaan.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Eurajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Ville Salonen ja esitellyt ympäristöylikontrollin tarkastaja Tiina Kaisto.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy **21.10.2019**.

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.