kellarikras -301

YLEISTÄ

- kanavat kierresaumakanavia
- kanavat asennetaan ullakolle
  - - palo- / lämmöneristys

PIIRUSTUSMERKINNÄT

KSO	= POISTOILMAVENTTIILI	(Lapinleimu)
RHKP	= KATTOHAJOTIN	(Lapinleimu)
	• venttiilien paikat tarkistetaan valaisimien mukaan	
KSO-P	= PALOPELTIVENTTIILI	(Lapinleimu)
DYVA	= SUUTINVENTTIILI	(Swegon)
ROL	= TULOILMAKANAVA	(RCLinja Oy)
REL	= TULOILMAVENTTIILI	(RCLinja Oy)
OR 15	= OVIRAKO 15 mm (RU)	

A30 = PALOERISTYS

Paloeristyspaksuus A60:

ø100 – ø125	=	50 mm
ø160 – ø200	=	60 mm
ø250 – ø315	=	80 mm
ø400	=	100mm

ø200 A60 (60) P
- kanavakoko ø200
  - - paloeristys s = 60 mm
  - - P = pinnoite (pelti)

PL = PUHDISTUSLUUKKU (RakMk osa E7 taulukot 6 ja 7):

Hormin halkaisija d mm	Aukon mitat A	B
d < 200	400	100
200 ≤ d < 500	400	200
d ≥ 500	500	400

VÄESTÖNSUOJALAITTEET

IVL – 1 / 75 = VÄESTÖNSUOJAN ILMANVAIHTOLAITEET

TV-1	= TULOILMAVENTTIILI
IS-1 / LP-1	= SULKULAITE (RU)
IS-1 / 300 x 200	= SULKULAITE (RU)
YV-1	= YLIPAINEVENTTIILI
YM-1	= YLIPAINEMITTARI / YLIPAINEEN MITTAUSPUTKISTO (RU)
LP-1	= LÄPIVIENTIPUTKI (RU)
LP-1 / 300 x 200	= LÄPIVIENTIPUTKI (RU)

B	LISÄTTY PALOPELTIVENTTIILI	05.06.2003	SA
A	KANAVAMUUTOKSIA	24.10.2002	SA
Muutos	Selite	Päiväys	Suunnittelija

K.OSAKYLÄ RANTAPERE / KORTTELITILA 66 / TONTTIYR N:O 1	VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI: ILMANVAIHTOLAITTEET
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: EURAJOEN PALVELUTALO, RANTAPERENTIE, 27100 EURAJOKI	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: KELLARIKERROS / MITTAKAAVA: 1:50
INSINÖÖRITOIMISTO: LVI-RAUMA OY, Eteläkatu 1 B 14 26100 RAUMA, (02) 822 7133 fax (02) 822 7213	SUUNNITTELUALA, PIIRUSTUSNUMERO: LVI 01050 - 301 / PÄIVÄYS 10.12.2001 / SUUN. SA / PIIRT. RJ / TARK.

TUNNUS	LUKUMÄÄRÄ	MUUTOS/TÄYDENNYS	PÄIVÄYS
K.OSA RANTAPERE / KORTTELI/TILA 66	TONTTI/RNo 1	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI: TYÖPIIRUSTUS		JUOKS.No
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: EURAJOEN PALVELUTALO, RANTAPERENTIE, EURAJOKI	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: KELLARIKERROS		MITTAKAAVAT 1:50

ARKKITEHTITOIMISTO NORDMAN OY

PÄIVÄYS	PIIRUSTUKSEN TUNNISTEET	MUUTOS
08.11.2001	ARK • 0101 F2.01	

ARKKITEHTI SAFA, ARK 237 VALTAKATU 2, 28100 PORI P (02)6304 222 F (02)6304 211 teilo.jalonen@arkinordman.fi