



LEIKKAUS 2-2 / 1:25

YLEISTÄ

- kanavat kierresaumakanavia
- kanavat asennetaan ullakolle
  - - palo- / lämmöneristys

PIIRUSTUSMERKINNÄT

KSO = POISTOILMAVENTTIILI (Lapinleimu)
RHKP = KATTOHAJOTIN (Lapinleimu)
• venttiilien paikat tarkistetaan vataisimien mukaan
SVQ = TULOILMAVENTTIILI (Lapinleimu)
TVB = SIIRTOILMASÄLEIKKÖ (Halton Oy)
• asennetaan oven yläpuolelle
OSK = SIIRTOILMASÄLEIKKÖ (Lapinleimu)
L = LAUTASVENTTIILI (Lapinleimu)
OR 15 = OVIRAKO 15 mm (RU)

PL = PUHDISTUSLUUKKU (RakMk osa E7 taulukot 6 ja 7):

Hormin halkaisija d mm	Aukon mitat A	B
d < 200	400	100
200 ≤ d < 500	400	200
d ≥ 500	500	400

LIESITUULETIN

- rakennusurakassa

1 JLY 4.1

- jäälämmityspatteri
- saunaosasto
- ABB QJHD-200

KOSANKA: RANTAPERE	KORTTELITILA: 66	TONTTIN NRO: 1	VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINTÄJÄ VARTEN
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI: ILMANVAIHTOLAITTEET
RAKENNUSTOIMENPITEEN NIMI JA OSOITE: EURAJOEN PALVELUTALO RANTAPERENTIE 27100 EURAJOKI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: 1. KERROS / OSA E — MITTAKAVA: 1:50
INSINÖÖRITOIMISTO LVI-RAUMA OY Eteläkatu 1 B 14 26100 RAUMA (02) 822 7133 fax (02) 822 7213			SUUNNITTELULAJI, PIIRUSTUSNUMERO: LVI 01050 - 306 — PÄIVÄYS: 10.12.2001 — SUUN. SA — PIRT. RJ — TARK.

TYÖNRO: KOSANKA: RANTAPERE	LUK.MÄÄRÄ: 66 — MUUTTÖ-TARKENNUS: KORTTELI/TILA: 1	TONTTI/Rno: 1	VIRANOMAISEN MERKINTÄTÄ — PÄIVÄYS
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI: TYÖPIIRUSTUS — JULKIS.No
RAKENNUSTOIMENPITEEN NIMI JA OSOITE: EURAJOEN PALVELUTALO RANTAPERENTIE EURAJOKI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: 1. KERROS / OSA E — MITTAKAVA: 1:50
ARKKITEHTI OY NORDMAN AB			PÄIVÄYS: 08.11.2001 — PIIRUSTUKSEN TUNNUS: ARK • 0101 F2.06 — MUUTOS

ARKKITEHTI SAKA, ARK 237 VALTAKATU 2, 28100 PORI P (02)6304 222 F (02)6304 211 leila.jaatinen@nordman.fi