

Eurajoen kunta
Kalliotie 5
27100 EURAJOKI



Projektin nimi	Eurajoen verkostoalue, Jatkuva, vko21
Näytteet otettu ¹	20.5.2024 08:30
Näytteen ottaja ¹	Juha Mukkala
Näytteet saapuneet	20.5.2024

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
24TV06952	Keskustan koulu, jatkuva
24TV06953	Palvelukeskus Jokisimpukka, jatkuva
24TV06954	Sydänmaan koulu, jatkuva

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	24TV06952	24TV06953	24TV06954	Rajat
Lämpötila ¹		°C	6,8	8,3	11,5	
Haju	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	0	0	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	5	0	0	ei epätavallisia muutoksia
Kolimuotoiset bakteerit	LA601*	pmy/100 ml	0	0	0	0 (t)
Escherichia coli	LA601*	pmy/100ml	0	0	0	0 (v)
Nikkeli	LA116*	µg/l	7,4	5,8	5,8	≤20 (v)
Alumiini	LA076*	µg/l	29	39	27	<200 (t)
Mangaani	LA076*	µg/l	2,4	3,0	2,2	<50 (t)
Rauta	LA076*	µg/l	< 10	11	< 10	<200 (t)
pH	LA147*		7,3	7,5	7,1	6,5-9,5 (t)
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2	< 0,2	< 0,2	ei epätavallisia muutoksia
Sähkönjohtavuus	LA146*	µS/cm	258	237	247	<2500 (t)
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5	< 5	< 5	ei epätavallisia muutoksia

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

24TV06952-24TV06954

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

KV VY Tutkimus Oy



Jaana Prihti
Kemisti

Digitally signed by allekirjoitus.kvvy.innolims.fi
Date: 2024.05.28 09:17:56 +03:00
Reason: InnoLIMS pdf sign

JAKELU

vesilaitos@eurajoki.fi, ari.mansikkamaki@eurajoki.fi, juha.mukkala@eurajoki.fi
sami.nummi@eurajoki.fi, mari.salminen@eurajoki.fi
terveysvalvonta@pori.fi, anne.vuohijoki@pori.fi, sarita.mustonen@pori.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA076	SFS-EN ISO 11885:2009
LA116	SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja SFS-EN ISO 17294-2:2016
LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA146	SFS-EN 27888:1994
LA147	SFS 3021:1979
LA163	Sisäinen menetelmä
LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA601	SFS 3016:2011
LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Haju	24TV06952		20.5.2024	A
.	24TV06953		20.5.2024	A
.	24TV06954		20.5.2024	A
Maku	24TV06952		20.5.2024	A
.	24TV06953		20.5.2024	A
.	24TV06954		20.5.2024	A
Suolistoperäiset enterokokit*	24TV06952	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
.	24TV06953	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
.	24TV06954	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	24TV06952	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
.	24TV06953	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
.	24TV06954	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
Kolimuotoiset bakteerit*	24TV06952	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
.	24TV06953	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
.	24TV06954	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
Escherichia coli*	24TV06952	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
.	24TV06953	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A
.	24TV06954	Toimitetaan pyydetäessä	20.5.2024	A

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, * = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeassa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Nikkeli*	24TV06952	15 %	21.5.2024	B
.	24TV06953	15 %	21.5.2024	B
.	24TV06954	15 %	21.5.2024	B
Alumiini*	24TV06952	15 %	23.5.2024	B
.	24TV06953	15 %	23.5.2024	B
.	24TV06954	15 %	23.5.2024	B
Mangaani*	24TV06952	15 %	23.5.2024	B
.	24TV06953	15 %	23.5.2024	B
.	24TV06954	15 %	23.5.2024	B
Rauta*	24TV06952		23.5.2024	B
.	24TV06953	4 µg/l	23.5.2024	B
.	24TV06954		23.5.2024	B
pH*	24TV06952	0,2	21.5.2024	B
.	24TV06953	0,2	21.5.2024	B
.	24TV06954	0,2	21.5.2024	B
Sameus*	24TV06952		21.5.2024	B
.	24TV06953		21.5.2024	B
.	24TV06954		21.5.2024	B
Sähkönjohtavuus*	24TV06952	5 %	21.5.2024	B
.	24TV06953	5 %	21.5.2024	B
.	24TV06954	5 %	21.5.2024	B
Väriluku*	24TV06952		21.5.2024	B
.	24TV06953		21.5.2024	B
.	24TV06954		21.5.2024	B
A	KVYY Tutkimus Oy / Rauma			
B	KVYY Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi