

Projektin nimi Luvian vedenottamo Korvenkylä, ylim.  
Näytteet otettu<sup>1</sup> 29.9.2025 07:30  
Näytteen ottaja<sup>1</sup> Markus Männistö  
Näytteet saapuneet 29.9.2025

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus <sup>1</sup>
25TV13963	Korvenkylän vo, lähtevä vesi
25TV13964	Korvenkylän vo, kuilukaivo raakavesi
25TV13965	Korvenkylän vo, siiviläputkikaivo raakavesi

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	25TV13963	25TV13964	25TV13965	Rajat
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	0	7	1	ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0 (t)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0	0	0	0 (v)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatuavoite

## KVYY Tutkimus Oy



Jaana Prihti  
Kemisti

## JAKELU

vesilaitos@eurajoki.fi, sami.nummi@eurajoki.fi, juha.mukkala@eurajoki.fi,  
ari.mansikkamaki@eurajoki.fi, markus.mannisto@eurajoki.fi  
terveysvalvonta@pori.fi, anne.vuohijoki@pori.fi, sarita.mustonen@pori.fi

## MENETELMÄVIITTEET

LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, <sup>1</sup> = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeassa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

**Tampere**

Puh. 03 246 1208  
laboratorio@kvvy.fi

**Pori**

Puh. 03 246 1277  
porilab@kvvy.fi

**Rauma**

Puh. 03 246 1276  
raumalab@kvvy.fi

**Hämeenlinna**

Puh. 03 246 1233  
tavastlab@kvvy.fi

**Sastamala**

Puh. 03 246 1275  
sastalab@kvvy.fi

**Vaasa**

Puh. 06 312 0020  
botnialab@kvvy.fi

**Jyväskylä**

Puh. 03 246 1267  
jyvaskyla@kvvy.fi

**MITTAUSEPÄVARMUUDET**

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli*	25TV13963	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
	25TV13964	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
	25TV13965	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	25TV13963	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
	25TV13964	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
	25TV13965	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
Koliformiset bakteerit*	25TV13963	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
	25TV13964	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
	25TV13965	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
Suolistoperäiset enterokokit*	25TV13963	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
	25TV13964	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A
	25TV13965	Mittausepävarmuus pyydettäessä	29.9.2025	A

A KVYY Tutkimus Oy / Tampere

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

**Tampere**

 Puh. 03 246 1208  
 laboratorio@kvvy.fi

**Pori**

 Puh. 03 246 1277  
 porilab@kvvy.fi

**Rauma**

 Puh. 03 246 1276  
 raumalab@kvvy.fi

**Hämeenlinna**

 Puh. 03 246 1233  
 tavastlab@kvvy.fi

**Sastamala**

 Puh. 03 246 1275  
 sastalab@kvvy.fi

**Vaasa**

 Puh. 06 312 0020  
 botnialab@kvvy.fi

**Jyväskylä**

 Puh. 03 246 1267  
 jyvaskyla@kvvy.fi