

Eurajoen kunta
Kalliotie 5
27100 EURAJOKI



Projektin nimi Luvian vedenottamo Korvenkylä, lähtevä, ylim.
Näyttenumero 26TV11476
Näytteen nimi¹ Korvenkylän vo, lähtevä vesi
Näyte otettu¹ 6.8.2026 07:30
Näytteenottaja¹ Markus Männistö
Näyte saapunut 6.8.2026

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Nikkeli	LA116*	µg/l	2,9	≤20 (v)
Alumiini	LA76*	µg/l	31	<200 (t)
Mangaani	LA76*	µg/l	< 1	<50 (t)
Rauta	LA76*	µg/l	19	<200 (t)
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2	ei epätavallisia muutoksia
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	8,2	ei epätavallisia muutoksia
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	1	ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0 (t)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0	0 (v)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

KVVY Tutkimus Oy

Jaana Prihti
Kemisti

JAKELU

vesilaitos@eurajoki.fi, sami.nummi@eurajoki.fi, juha.mukkala@eurajoki.fi,
ari.mansikkamaki@eurajoki.fi, markus.mannisto@eurajoki.fi
talousvesi@pori.fi, anne.vuohijoki@pori.fi, sarita.mustonen@pori.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

MENETELMÄVIITTEET

LA116	SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja SFS-EN ISO 17294-2: 2023
LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Nikkeli*	26TV11476	15 %	11.8.2026	A
Alumiini*	26TV11476	15 %	7.8.2026	A
Mangaani*	26TV11476		7.8.2026	A
Rauta*	26TV11476	4 µg/l	7.8.2026	A
Sameus*	26TV11476		7.8.2026	A
Väriluku*	26TV11476	2	7.8.2026	A
Escherichia coli*	26TV11476	Mittausepävarmuus pyydetäessä	7.8.2026	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	26TV11476	Mittausepävarmuus pyydetäessä	7.8.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV11476	Mittausepävarmuus pyydetäessä	7.8.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV11476	Mittausepävarmuus pyydetäessä	7.8.2026	A

A KVVY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.