

Eurajoen kunta
Kalliotie 5
27100 EURAJOKI



Projektin nimi Eurajoen verkostoalue, Jatkuva, vko34
Näytteet otettu¹ 18.8.2026 08:30
Näytteen ottaja¹ Juha Mukkala
Näytteet saapuneet 18.8.2026

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
26TV12156	Keskustan koulu, jatkuva
26TV12157	Palvelukeskus Jokisimpukka, jatkuva
26TV12158	Lapijoen koulu, jatkuva
26TV12159	Kuivalahden koulu, jatkuva

Määritys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV121 56	26TV121 57	26TV121 58	26TV121 59	Rajat
Lämpötila ¹		°C	13,8	13,4	12,2	14,3	
Lämpötila 1 min juoksutus ¹		°C	15,6	26,0	14,2	18,3	
Haju	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0	0	0	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	41	5	0	0	ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit	LA601*	pmy/100 ml	0	0	0	0	0 (t)
Escherichia coli	LA601*	pmy/100ml	0	0	0	0	0 (v)
Nikkeli	LA116*	µg/l	8,3	6,6	8,0		≤20 (v)
Alumiini	LA76*	µg/l	45	34	25		<200 (t)
Mangaani	LA76*	µg/l	3,9	1,9	2,8	< 1	<50 (t)
Rauta	LA76*	µg/l	16	< 10	12	33	<200 (t)
pH	LA147*		7,2	7,2	7,7	7,4	6,5-9,5 (t)
Sameus	LA145*	FNU	0,22	< 0,2	< 0,2	0,33	ei epätavallisia muutoksia
Sähkönjohtavuus	LA146*	µS/cm	240	236	241	253	<2500 (t)
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5	< 5	< 5	8,3	ei epätavallisia muutoksia

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

LAUSUNTO

26TV12156-26TV12159

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STMa 1352/2015).

KVVY Tutkimus Oy



Jaana Virtanen
Kemisti

JAKELU

vesilaitos@eurajoki.fi, ari.mansikkamaki@eurajoki.fi, juha.mukkala@eurajoki.fi
sami.nummi@eurajoki.fi, mari.salminen@eurajoki.fi
talousvesi@pori.fi, anne.vuohijoki@pori.fi, sarita.mustonen@pori.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA116	SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja SFS-EN ISO 17294-2: 2023
LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA146	SFS-EN 27888:1994
LA147	SFS 3021:1979
LA163	Sisäinen menetelmä
LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA601	SFS 3016:2011
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Haju	26TV12156		18.8.2026	A
.	26TV12157		18.8.2026	A
.	26TV12158		18.8.2026	A
.	26TV12159		18.8.2026	A
Maku	26TV12156		18.8.2026	A
.	26TV12157		18.8.2026	A
.	26TV12158		18.8.2026	A
.	26TV12159		18.8.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV12156	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12157	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12158	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12159	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	26TV12156	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12157	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12158	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12159	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV12156	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12157	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12158	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12159	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
Escherichia coli*	26TV12156	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12157	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12158	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
.	26TV12159	Mittausepävarmuus pyydetäessä	18.8.2026	A
Nikkeli*	26TV12156	15 %	21.8.2026	B
.	26TV12157	15 %	21.8.2026	B
.	26TV12158	15 %	21.8.2026	B
Alumiini*	26TV12156	15 %	19.8.2026	B
.	26TV12157	15 %	19.8.2026	B
.	26TV12158	15 %	19.8.2026	B
Mangaani*	26TV12156	15 %	19.8.2026	B
.	26TV12157	0,4 µg/l	19.8.2026	B
.	26TV12158	15 %	19.8.2026	B
.	26TV12159		19.8.2026	B
Rauta*	26TV12156	4 µg/l	19.8.2026	B
.	26TV12157		19.8.2026	B

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

24.8.2026

4(4)

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Rauta*	26TV12158	4 µg/l	19.8.2026	B
.	26TV12159	15 %	19.8.2026	B
pH*	26TV12156	0,2	19.8.2026	B
.	26TV12157	0,2	19.8.2026	B
.	26TV12158	0,2	19.8.2026	B
.	26TV12159	0,2	19.8.2026	B
Sameus*	26TV12156	0,2	19.8.2026	B
.	26TV12157		19.8.2026	B
.	26TV12158		19.8.2026	B
.	26TV12159	0,2	19.8.2026	B
Sähkönjohtavuus*	26TV12156	5 %	19.8.2026	B
.	26TV12157	5 %	19.8.2026	B
.	26TV12158	5 %	19.8.2026	B
.	26TV12159	5 %	19.8.2026	B
Väriluku*	26TV12156		19.8.2026	B
.	26TV12157		19.8.2026	B
.	26TV12158		19.8.2026	B
.	26TV12159	2	19.8.2026	B
A	KVYVY Tutkimus Oy / Rauma			
B	KVYVY Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.